

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 50»**

«УТВЕРЖДАЮ»:
Заведующий МБДОУ № 50
Ю.А.Комиссарова
2017 г.



**ПЛАН
мероприятий по устранению нарушений требований пожарной безопасности
на 01.12.2017г.**

№ п/п	Вид нарушения	Срок выполнения	Отметка о выполнении	Ответственный исполнитель
1.	Допускается эксплуатация здания без проектной документации	10.06.2018	выполнено	Зам.зав. по ХР
2.	Направление открывания дверей из групп первого этажа «Ладолшки», «Солнышко», выполнено не по направлению эвакуации людей из здания	10.06.2018	Произведена замена двери в группе «Ладолшки», в группе «Солнышко» - 10.06.18	Заведующий
3.	Не установлен аппарат, предназначенный для отключения электроэнергии уличного склада, вне складского здания	10.06.2018	выполнено	Зам.зав. по ХР
4.	В спальнях помещений групп «Смешарики», «Пчелки» покрытия полов помещений выполнены из горючих материалов (линолеум), вместо материалов с классом пожарной опасности КМ2	10.06.2018	10.06.2018	Заведующий